

Приложение N 2  
к Правилам

**ПАСПОРТ  
готовности к отопительному периоду  
2013-2014 годов**

Выдан ОАО "Теплодарбеллосеть"  
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Блок-модуль котельная пер. Бельянской 24
  2. \_\_\_\_\_;
  3. \_\_\_\_\_;
- .....

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:  
Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_.



Григорьев  
подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, организовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 2  
к Положению об оценке готовности  
электро и теплоснабжающих организаций  
к работе в осенне-зимний период

## ПАСПОРТ

готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.г.

Выдан: блочно-модульной котельной Vitotherm 8000, ст. Васюринская,  
переулок Больничный, 4

на основании акта проверки готовности от 18.10.2013г.

Генеральный директор  
ОАО «Краснодартеплосеть»



Н.И. АЛИМОВ  
(ф.и.о.)

Примечание: паспорт готовности заверяется печатью организации, назначившей комиссию.

**АКТ  
проверки готовности к отопительное периоду  
2013-2014 годов**

ст. Васюриновский  
(место составления акта)

"30" октября 2013 г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная Застаповенце п. 469 ст. 11.08.10 (32  
в соответствии с программой проведения проверки готовности к  
отопительному периоду от "01" октября 2013 г., утвержденной  
Директором В.С. администрации Васюриновского с/п.  
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку  
готовности к отопительному периоду)  
с "15" октября 2013 г. по "15" апреля 2014 г. в соответствии с  
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О  
теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду  
ОАО «Брянское теплоснабжение»  
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей  
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в  
отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному  
периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении  
следующих объектов:

- 1. Модульная котельная п/ф. Болышевский п. 4
- 2. \_\_\_\_\_;
- 3. \_\_\_\_\_;

П. \_\_\_\_\_ КОМИССИЯ

Заместитель председателя  
комиссии:

V. Дед = Боговин А.В.  
(подпись, расшифровка подписи)  
Тру = Козлов А.С.

Члены комиссии:



**Акт**  
**проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.**

г. Краснодар ул. Рашпилевская, 323

«18» октября 2013г.

Комиссия, назначенная приказом генерального директора ОАО «Краснодартеплосеть» от 27.07.2013 № 203 на основании «Положения об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период» в составе: председателя Сироджова С.С. – главного инженера, заместителя председателя Годованника В.Н. – зам. гл. инженера, членов комиссии: Цыбульника В.М. – начальника цеха ремонта; Побегайло Ю.С. – начальника котельной №2; Чернеги А.В. – начальника КУТС; Серповского С.Ю. – начальника УМК; Семенова А.П. – начальника Афипской ТЭЦ; Лобаева С.С. – начальника котельной №9; Приходько В.В. – начальника цеха э/х и КИПиА; Колота А.П. – мастера КИПиА; с «17» 10 2013г. по «18» 10 2013г. провела проверку блочно-модульной котельной Vitotherm 8000, ст. Васюринская, переулок Больничный, 4, и установила:

1. Положение о «Производственном контроле» разработано и утверждено 10.10.2012г. №486-2012. Планы мероприятий за соблюдением требований промышленной безопасности по безопасной эксплуатации оборудования разработаны и утверждены. Проводятся проверки по выполнению требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. По результатам проверок выдаются предписания с указанием замечаний и сроков их устранения.

2. Согласно штатного расписания обслуживающего персонала – 3 человека. На момент проверки все рабочие места укомплектованы. Весь персонал обучен безопасным методам работы и аттестован. Проведены противоаварийные тренировки, в том числе при работе в условиях низких температур, проверки знаний и инструктажи по ОТ.

3. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментом, средствами связи, НТД, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

4. План работы по подготовке к работе в ОЗП выполняется, проведены: текущий ремонт: насосного оборудования, электродвигателей вентиляторов горелок и дымососов; ревизия: газового оборудования, автоматики безопасности и регулирования; очистка пластин теплообменников ГВС; промывка котлов и гидравлические испытания теплотрассы и котлов

5. Разработан температурный график отпуска тепловой энергии для всех диапазонов температур зимнего периода. Оборудование котельной имеет необходимую готовность к прохождению ОЗП.

6. Общая оценка по результатам противоаварийных тренировок и ликвидации аварийных ситуаций во время работы в ОЗП – удовлетворительная.

7. Отсутствуют замечания, существенно влияющие на надежность работы в ОЗП.

8. Плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования, здания выполнены.

**ВЫВОД:** котельная имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с выполнением основных условий и принятием согласованных решений по срокам устранения замечаний комиссии в части дополнительных условий.

Председатель комиссии: Гл. инженер

Зам.председателя: Зам. гл. инженера

Члены комиссии: начальник цеха ремонта

начальник котельной №2

начальник КУТС

начальник УМК

начальник Афипской ТЭЦ

начальник котельных №6, №9

начальник цеха э/х и КИПиА

мастер КИПиА



С.С. Сироджов

Д.Н. Тарасов

В.М. Цыбульник

Ю.С. Побегайло

А.В. Чернега

С.Ю. Серповской

А.П. Семенов

С.С. Лобаев

В.В. Приходько

А.П. Колот