

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

З. Ю. Нагороков

МП



Гигиеническая оценка
№ 1747 «11» августа 2025 года

по протоколу лабораторных испытаний № 23-01-34/37290-25 от 27.06.2025г.,
выполненному ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.514335).

Производство начато: 11.08.2025г. 08-15ч.

Производство окончено: 11.08.2025г. 11-40ч.

1. **Основание:** заявление директора МУП «Родник» Бегина В.М., вх. № 2257 от 06.08.2025г.

2. **Заявитель:** МУП «Родник».

Юридический адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Матвеевская, 56а.

ИНН 2330016852, ОГРН 1022303616763.

Фактический адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Матвеевская, 56а.

3. **Наименование объекта** вода питьевая.

4. **Место отбора:** арт. скважина № 3594, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Васюринская.

5. **На соответствие:** глава III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. **Вывод:** качество питьевой воды отобранной 18.06.2025г. из арт. скважины № 3594, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Васюринская, по исследованным обобщенным, органолептическим показателям (запах при 20 °С, привкус, pH, жесткость, мутность (по каолину), сухой остаток, перманганатная окисляемость, цветность), микробиологическим (обобщенные колиформные бактерии, E.coli, общее микробное число) показателям соответствует требованиям главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

С.И. Думан

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

З. Ю. Нагороков

МП

Гигиеническая оценка
№ 1745 « 11 » августа 2025 года

по протоколу лабораторных испытаний № 23-01-34/37281-25 от 27.06.2025г.,
выполненному ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.514335).

Производство начато: 11.08.2025г. 09-15ч.

Производство окончено: 11.08.2025г. 12-40ч.

1. **Основание:** заявление директора МУП «Родник» Бегина В.М., вх. № 2258 от 06.08.2025г.

2. **Заявитель:** МУП «Родник».

Юридический адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Матвеевская, 56а.

ИНН 2330016852, ОГРН 1022303616763.

Фактический адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Матвеевская, 56а.

3. **Наименование объекта** вода питьевая.

4. **Место отбора:** арт. скважина № 6868, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Васюринская.

5. **На соответствие:** глава III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. **Вывод:** качество питьевой воды отобранной 18.06.2025г. из арт. скважины № 6868, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Васюринская, по исследованным обобщенным, органолептическим показателям (запах при 20 °С, привкус, pH, жесткость, мутность (по каолину), сухой остаток, перманганатная окисляемость, цветность), микробиологическим (обобщенные колиформные бактерии, E.coli, общее микробное число) показателям соответствует требованиям главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

С.И. Думан

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

3. Ю. Нагороков

МП



Гигиеническая оценка
№ 1746 « 11 » августа 2025 года

по протоколу лабораторных испытаний № 23-01-34/37275-25 от 27.06.2025г.,
выполненному ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.514335).

Производство начато: 11.08.2025г. 10-15ч.

Производство окончено: 11.08.2025г. 13-40ч.

1. **Основание:** заявление директора МУП «Родник» Бегина В.М., вх. № 2259 от 06.08.2025г.

2. **Заявитель:** МУП «Родник».

Юридический адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Матвеевская, 56а.

ИНН 2330016852, ОГРН 1022303616763.

Фактический адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Матвеевская, 56а.

3. **Наименование объекта** вода питьевая.

4. **Место отбора:** в/к, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Васюринская, ул. Луначарского, д. 32.

5. **На соответствие:** глава III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. **Вывод:** качество питьевой воды отобранной 18.06.2025г. из в/к по ул. Луначарского, д. 32, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Васюринская, по исследованным органолептическим показателям (запах при 20 °С, привкус, мутность (по каолину), цветность), микробиологическим (обобщенные колиформные бактерии, E.coli, общее микробное число) показателям соответствует требованиям главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

С.И. Думан